



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3351

- 1. Adressat:** ABENGOA
Bioenergy Germany GmbH
Am Neuen Markt 17
18055 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.01.2008
- erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock
Aktenzeichen: WE/13051054/154/646/07
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Peezer Bach
Ort: Poppendorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-33-61-D-a | 6003740 | 3323940 |
- 6. Zweck:** Ableitung von Abwasser
- 7. Maß:** max. Einleitmenge: 150 m³/h
Niederschlagswasser = 0,05 m³/s
Kühlwasser ca. = 133 m³/h
Dampfkesselabflut ca. = 1,5 m³/h
Umkehrosmose ca. = 14 m³/h
- Jahresschmutzwassermenge: 1.300.860 m³ (24 h x 365 Tage)
- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| Kühlwasser: | = | 1.165.080 m ³ |
| Dampfkesselabflut: | = | 13.140 m ³ |
| Umkehrosmose: | = | 122.640 m ³ |
- Einzuhaltende Überwachungswerte
bei folgenden Teilströmen:
- | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| NSW | Kühlwasser/Dampfkesselabflut | |
| CSB: | 30 mg/l | 103 mg/l |
| Abfiltrierbare Stoffe | 25 mg/l | |
| Stickstoff anorg. gesamt: | 20 mg/l | |
| P gesamt : | - | 4 mg/l |

Wasserbuchblatt Nr.: 3351
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 27.10.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3351 Seite 2
