



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3394

- 1. Adressat:** Gemeinde Velgast
über Amt Franzburg-Richtenberg
Ernst-Thälmann-Str. 71
18461 Franzburg
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 17.11.2010, zuletzt geändert durch
2. Änderungsbescheid vom 09.12.2015
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/087/96545/1186/10
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Uhlenbäk
Ort: Velgast

Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert

33357432 6016542
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Velgast behandelten Abwassers
(Siebbrechanlage)
- 7. Maß:** Menge (max. 1600 EW):
Schmutzwasserzufluss (Qs): 204 m³/d ergibt sich aus Qh = 17,0 m³/h
(auf 12 h bezogen), (0,1 m³/ E x d)
Trockenwetterabfluss (Qt): 275 m³/d bei QF = 35 %
Jahresschmutzwassermenge (JSM): 75.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter: einzuhaltende Überwachungswerte:
Chemischer Sauerstoff (CSB): 110 mg/l
Biochemischer Sauerstoff (BSB5) 25 mg/l
Phosphor gesamt 2 mg/l
Stickstoff gesamt anorganisch 60 mg/l
- 8. Befristung:** 31.12.2025

In das Wasserbuch eingetragen am 20.01.2011 , geändert am 19.01.2015.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.