



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3402

- 1. Adressat:** Gemeinde Saal
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 07.01.2011 in der Fassung der
1. Änderung vom 29.03.2021 und 2. Änderung vom 18.11.2022
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/008/96549/1198/10
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 43/3/1
Ort: Hermannshof
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33342937 6022157
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Hermannshof behandelten Abwassers
(Scheibentauchkörperanlage)
- 7. Maß:** Menge:
Einwohnerwerte (EW) 78 EW
Schmutzwasserzufluss (Qs): 9,36 m³/d (120 l/(EW x d))
Trockenwetterzufluss (QT): 15,00 m³/d (QF = 60 %)
Jahresschmutzwassermenge (JSM) 2.500 m³/a
- | Beschaffenheit
Parameter | Einzuhaltende Über-
wachungswerte |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2023

In das Wasserbuch eingetragen am 10.02.2011 , geändert am 13.02.2023.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 3402 Seite 2
