



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3406

- 1. Adressat:** Zweckverband Kühlung  
Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung  
Kammerhof 04  
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 01.08.2006, zuletzt geändert durch  
2. Änderungsbescheid vom 20.06.2011  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Bad Doberan  
**Aktenzeichen:** A/41/131/06
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Kröpeliner Stadtbach (Graben 1/8)  
Ort: Kröpelin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-72-D-c  | 5996720         | 2682040           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage  
behandelten Abwassers (Belebungsbecken)
- 7. Maß:** Einleitmenge: von max. 10.000 EW  
Qd max. 2.100 m<sup>3</sup>/d  
Qa max. 550.000 m<sup>3</sup>/a  
Jahresschmutzwassermenge 320.000 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- |  |         |
|--|---------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 60 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 20 mg/l |
| NH <sub>4</sub> -N                     | 10 mg/l |
| N anorg. ges.                          | 10 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2018

In das Wasserbuch eingetragen am 16.02.2011, geändert am 09.01.2012.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.