



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3407

- 1. Adressat:** Zweckverband "Kühlung"
Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Kammerhof 04
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 24.07.2006 in der Fassung des
1. Änderungsbescheides vom 10.03.2008
erteilt durch: Landrat des Landkreises Bad Doberan
Aktenzeichen: A/86/115/06
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Teich mit Anbindung an 1 LV 28-19/5
Ort: Reinshagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-72-D-d-3 | 5993860 | 2692450 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage
behandelten Abwassers (Rotationstauchkörperanlage)
- 7. Maß:** Einleitmengen: 100 EW
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Qd max. | 16 m ³ /d |
| Qa max. | 5.800 m ³ /a |
| Jahresschmutzwassermenge | 4.000 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | | |
|--|---------------------------------|
| Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2017

In das Wasserbuch eingetragen am 16.02.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3407 Seite 2
