



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3409

- 1. Adressat:** Zweckverband "Kühlung"
Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Kammerhof 04
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 31.07.2006 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 10.03.2008 und des 2. Änderungsbescheides vom 13.01.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Bad Doberan
Aktenzeichen: A/41/130/06
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 1/21
Ort: Altenhagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-72-D-c | 5993020 | 2683005 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage behandelten Abwassers (Scheibentauchkörperanlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: von max. 150 EW
Qd max. 22,5 m³/d
Qa max. 8.000 m³/a
Jahresschmutzwassermenge 5.000 m³/a
- | Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|--|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 130 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
| NH ₄ N | 20 mg/l |
| N ges. | 60 mg/l |
| P ges. | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2017

In das Wasserbuch eingetragen am 17.02.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3409 Seite 2
