



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3411

- 1. Adressat:** Zweckverband "Kühlung"
Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Kammerhof 04
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.07.2006 in der Fassung des
1. Änderungsbescheides vom 14.04.2009
erteilt durch: Landrat des Landkreises Bad Doberan
Aktenzeichen: A/86/113/06
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 1/11
Ort: Gerdshagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-B-a-2 | 5989280 | 2686710 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage
behandelten Abwassers (SBR-Kläranlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: von max. 108 EW
Qd max. 16,2 m³/d
Qa max. 5.500 m³/a
Jahresschmutzwassermenge 3.200 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2018

In das Wasserbuch eingetragen am 18.02.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3411 Seite 2
