



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3493

- 1. Adressat:** Gemeinde Eixen  
über Amt Recknitz-Trebeltal  
Karl-Marx-Straße 18  
18465 Tribsees
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 24.03.2011
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordvorpommern  
**Aktenzeichen:** WE 8/13057/026/96664/475/11
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 50  
Ort: Eixen
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-61-D-b-3 | 6003995         | 33351609          |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage  
behandelten Abwassers (Tropfkörperanlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: max. 130 EW
- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Schmutzwasser / häusliches Abwasser | 16,00 m <sup>3</sup> /d |
| Fremdwasser / 60 % täglich          | 9,60 m <sup>3</sup> /d  |
| Trockenwetterabfluss gesamt         | 25,60 m <sup>3</sup> /d |
| Jahresschmutzwassermenge            | 6.600 m <sup>3</sup> /a |
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- |  |          |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l  |
- 8. Befristung:** 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 16.06.2011.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.