



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 350

- 1. Adressat:** Gemeinde Lalendorf
Hauptstraße 5
18279 Lalendorf
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.11.1996 zuletzt geändert durch
4. Änderungsbescheid vom 30.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E/53089/153.04/184/96
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. September 1996 (BGBl. I S. 1354)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in die Löbnitz
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Löbnitz
Ort: Gremmelin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-73-D-a-4 | 5965230 | 3323500 |
- 6. Zweck:** Ableiten von Abwasser nach der Behandlung in der vollbiologischen Abwasserreinigungsanlage - Gemeinde Vietgest/OT Gremmelin
- 7. Maß:** Abwassermenge: 250 EGW
Trockenwetterabfluß 37,5 m³/d
max. Trockenwetterabfluß/Jahr 13.687 m³/a
Der Regenwetterabfluß wird mit plus 50 % veranschlagt.
- Jahresschmutzwassermenge 6.100 m³/a
- Beschaffenheit:
- | | Überwachungswerte |
|---------------------------------------|-------------------|
| chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l * |
| biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l * |
- * qualifizierte Stichprobe

In das Wasserbuch eingetragen am 16.08.1999, geändert am 13.04.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 350 Seite 2
