



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3500

- 1. Adressat:** Gemeinde Divitz-Spoldershagen  
über Amt Barth  
Teergang 2  
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.03.2011
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordvorpommern  
**Aktenzeichen:** WE 8/13057/098/96549/379/11
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 43/3-1/1  
Ort: Martenshagen
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-62-A-b-1 | 6021890         | 3348695           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage behandelten  
Abwassers (Scheibentauchkörperanlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: ca. 150 EW  
Schmutzwasserzufluss (Qs) 18,00 m<sup>3</sup>/d  
Trockenwetterzufluss (QT) 22,50 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 4.800 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- |  |          |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l  |
- 8. Befristung:** 31.12.2026

In das Wasserbuch eingetragen am 20.06.2011.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.