



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3598

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.03.2008, zuletzt geändert durch
1. Änderungsbescheid vom 22.03.2011
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-58063-007-08
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Greeser Bach
Ort: Levetzow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-c | 5973677 | 2667410 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage
behandelten Abwassers (SBR-Anlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: von 95 EW
Trockenwetterabfluss 11 m³/d
Jahresschmutzwassermenge 4.000 m³/a
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|--|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
- abwasserabgabenrechtliche Überwachungswerte
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|-------------|---------------------------------|
| Phosphor | 0,1 mg/l |
| Stickstoff | 5,0 mg/l |
| AOX | 100 µg/l |
| Quecksilber | 1 µg/l |
| Cadmium | 5 µg/l |
| Chrom | 50 µg/l |
| Nickel | 50 µg/l |
| Blei | 50 µg/l |
| Kupfer | 100 µg/l |

8. Befristung: 01.04.2018

In das Wasserbuch eingetragen am 29.03.2012.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.