



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3637

**1. Adressat:** Zweckverband Wismar

Dorfstraße 28  
23972 Lübow

**2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 19.10.2011

**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10/10-58092-037-11

**3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung

**4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer

**5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 5/3/5/1  
Ort: Schimm

<u>Karte</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Rechtswert</u>
	5969448	2669184

**6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage Schimm behandelten Abwassers (Rotox-Belebungsanlage)

**7. Maß:** Einleitmenge: max. 180 EW  
Abwassermenge 32,40 m<sup>3</sup>/d  
Trockenwetterabfluss 19,18 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 7.000 m<sup>3</sup>/a

Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	150 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5)	40 mg/l
Stickstoff gesamt als Summe Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges.)	120 mg/l
Phosphor gesamt (Pges.)	20 mg/l

abwasserabgabenrechtliche Überwachungswerte

Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte

AOX	100 µg/l
Quecksilber	1 µg/l
Cadmium	5 µg/l

Chrom	50 µg/l
Nickel	50 µg/l
Blei	50 µg/l
Kupfer	100 µg/l
GF	2

In das Wasserbuch eingetragen am 10.02.2012.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.