



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 3697

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl-Marx-Straße 7-9
23926 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.12.2010 in der Fassung
des 1. Änderungsbescheides vom 09.08.2012
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-58060-032-10
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Rupensdorfer Bach
Ort: Lockwisch
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33228419 5972936
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage
behandelten Abwassers (SBR-Anlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 250 EW
Abwassermenge (Fremdwasser 50 %) bis zu 45 m³/d
Jahresschmutzwassermenge 10.950 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt (Nges.) | 35 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges.) | 15 mg/l |
- Es gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 29.05.2012 , geändert am 29.04.2016.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3697 Seite 2
