



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 3699

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen  
  
Karl-Marx-Straße 7-9  
23926 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 07.12.2010 in der Fassung  
des 1. Änderungsbescheides vom 09.08.2012  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10/10-58076-033-10
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben zur Stepenitz  
Ort: Kirch Mummendorf  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
  
Rechtswert Hochwert  
  
33240112 5976232
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage  
behandelten Abwassers (Belebungsanlage Typ Mundox)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 200 EW  
Abwassermenge (Fremdwasser 30 %) bis zu 26 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 6.000 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- |  |          |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l  |
| Stickstoff gesamt (Nges)               | 50 mg/l  |
| Phosphor gesamt (Pges)                 | 15 mg/l  |
- Es gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 30.05.2012 , geändert am 29.04.2016.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3699 Seite 2
--------------------------------------