



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3762

- 1. Adressat:** Gemeinde Löbnitz
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.01.2010 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 06.03.2015 und 2. Änderungsbescheides vom 05.02.2019
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund
Aktenzeichen: 5242.2/NVP/96/1102
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Barthe
Ort: Löbnitz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33352636 6018478
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage behandelten Abwassers (SBR-Anlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: max. 987 EW
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Abwasser | |
| max. Stundenmenge | Qh max. 74,00 m ³ /h |
| max. Tagesmenge | Qd max. 148,00 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 31.000 m ³ /a |
| Niederschlagswasser | 226 l/s |
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 25 mg/l |
- |

abwasserabgabenrechtliche Schwellenwerte

Beschaffenheit:

Parameter	einzuhaltende Konzentrationen
Stickstoff gesamt (N ges)	35 mg/l
Phosphor gesamt (Pges) - ab 01.01.2018	14 mg/l

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

8. Befristung: 31.12.2025

In das Wasserbuch eingetragen am 18.09.2012 , geändert am 21.04.2020.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.