



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3766

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz
Gasstraße 26
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.08.2003
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E/53076/67/03
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Z 200/83
Ort: Remlin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-74-A-d-1 | 5978030 | 3347220 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage
behandelten Abwassers (Belebungsanlage mit mobilem Festbett)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 350 EW
Trockenwetterabfluss pro Tag
(einschließlich 25 % Fremdwasser) 65,6 m³/d
Trockenwetterabfluss pro Stunde 4,9 m³/h
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
- Es gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.
- 8. Befristung:** 31.12.2018

In das Wasserbuch eingetragen am 25.09.2012.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.