



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3767

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser  
Mecklenburgische Schweiz  
Gasstraße 26  
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.09.2010, geändert durch  
1. Änderungsbescheid vom 17.02.2011  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Güstrow  
**Aktenzeichen:** E/53107/460/10
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 252/255  
Ort: Sukow-Marienhof  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33344230 5968608
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage  
behandelten Abwassers (Belebungsanlage-mobiles Festbett)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 270 EW
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Trockenwetterabfluss pro Tag<br>(einschließlich 30 % Fremdwasser)  | 33,8 m <sup>3</sup> /d   |
| Trockenwetterabfluss pro Jahr<br>(einschließlich 30 % Fremdwasser) | 12.320 m <sup>3</sup> /a |
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- |  |          |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 25 mg/l  |
- Es gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 25.09.2012 , gelöscht am 26.10.2016.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3767 Seite 2
--------------------------------------