



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 3811

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen  
  
Karl-Marx-Straße 7-9  
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.12.2011 in der Fassung  
des 1. Änderungsbescheides vom 09.12.2011  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10/10-58098-045-11
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 7/19/2/B2  
Ort: Testorf-Steinfurt  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
  
Rechtswert Hochwert  
  
33253866 5966103
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Teichkläranlage  
behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: max. 450 EW  
  
Abwassermenge: 100 m<sup>3</sup>/d  
Trockenwetterabfluss: 49,32 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge: 18.000 m<sup>3</sup>/a  
  
Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende  
Überwachungswerte  
  
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l  
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l  
Stickstoff gesamt (Nges) 50 mg/l  
Phosphor gesamt (Pges) 15 mg/l  
  
Es gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 04.02.2013 , geändert am 29.04.2016.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3811 Seite 2
--------------------------------------