



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3876

- 1. Adressat:** Gemeinde Fuhendorf
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 15.04.2013 in der
Fassung der 1. Änderung vom 21.10.2015
erteilt durch: Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 8/13073/025/96539/209/12
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 41/2/2
Ort: Michaelsdorf
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33341808 6026066
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einer Scheibentauchkörper-Anlage
behandelten Abwassers über eine Freispigelleitung
- 7. Maß:** Einleitmenge (max. 120 EW/ GK 1):
Schmutzwassermenge: 14,40 m³/d (Trockenwetter)
Fremdwasserzuschlag: 2,88 m³/d
max. Einleitmenge: 17,28 m³/d = 0,48 l/s
- festgesetzte Jahresschmutzwassermenge
ab 01.01.2015: 4.100 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter
- | | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt | 80 mg/l |
| Phosphor gesamt | 20 mg/l |

Es gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

8. Befristung: 31.12.2028

In das Wasserbuch eingetragen am 04.06.2013 , geändert am 26.11.2015.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3876 Seite 2
