



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3908

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 27.04.2012 in der Fassung
des 1. Änderungsbescheides vom 19.09.2019
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74007-022-12
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 11
Ort: Robertsdorf
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33273769 5986462
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage
behandelten Abwassers (Kompaktauchkörperanlage RTK-HB)
- 7. Maß:**
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Einleitmenge: | max. 140 EW | |
| Abwassermenge (Fremdwasser 30 %) | 9,40 m ³ /d | |
| Trockenwetterabfluss | 7,23 m ³ /d | |
| Jahresschmutzwassermenge: | 2.640 m ³ | |
| Parameter | | einzuhaltende Überwachungs- werte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l | |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l | |

In das Wasserbuch eingetragen am 28.06.2013 , geändert am 21.01.2021.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.