



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3909

- 1. Adressat:** Warnow-Wasser- und Abwasserverband  
Carl-Hopp-Straße 01  
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 27.05.2013 (rückwirkend ab 01.01.2013)  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Rostock  
**Aktenzeichen:** A/72091/001/13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Reppeliner Bach  
Ort: Reppelin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
|              | 5996964         | 33332268          |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage behandelten Abwassers (SBR-Anlage)
- 7. Maß:** max. Einleitmenge: 150 EW  
Qd 15 m<sup>3</sup>/d  
Qa 5.475 m<sup>3</sup>/a  
Jahresschmutzwassermenge: 4.500 m<sup>3</sup>/a
- | Beschaffenheit:<br>Parameter | einzuhaltender<br>Überwachungswert |
|------------------------------|------------------------------------|
| CSB                          | 150 mg/l                           |
| BSB5                         | 40 mg/l                            |
- Abwasserabgaberechtliche Überwachungswerte:
- | Parameter      | Überwachungswert |
|----------------|------------------|
| P gesamt       | 15,0 mg/l        |
| Nanorg. gesamt | 50,0 mg/l        |
- Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 22.07.2013.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.