



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3919

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis v. 24.04.2012 (rückwirkend ab 01.04.2012)
in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 19.09.2019
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74090-021-12
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: System 020 - Graben 001
Ort: Klein Warin
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33281081 5969715
- 6. Zweck:** Ableitung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage Klein Warin
behandelten Abwassers
- 7. Maß:**
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Einleitmenge: | |
| Anschluss: | 100 EW GK 1 |
| Abwassermenge(Fremdwasser 30 %) | 11 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss: | 7,97 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge: | 2.910 m ³ |
| Beschaffenheit: | |
| Parameter | Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf(CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 29.07.2013 , geändert am 21.01.2021.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 1 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3919
Seite 1