



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 392

- 1. Adressat:** SMR/NTG
Norddeutsche Tankstellen AG
Daimlerstraße 9
25337 Elmshorn
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 27.05.1998 in der Fassung der
1. Änderung vom 24.06.1999
erteilt durch: Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E/53037/154.02/92/98
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. April 1998 (BGBl. I S. 823)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den A 124/5 mit Vorflut zum Augrab
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: A 124/5
Ort: Recknitz/OT Spoitgendorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-73-B-c-3 | 5971900 | 3321460 |
- 6. Zweck:** Ableiten von Abwasser nach der Behandlung in der vollbiologischen Abwasserreinigungsanlage - Standort Autobahnraststätte Spoitgendorf
- 7. Maß:** Abwassermengen: maximal 635 Einwohnerwerte
Trockenwetterabfluß 68 m³/d
max. Trockenwetterabfluß pro Jahr 24.820 m³/a
Der Regenwetterabfluß wird mit plus 30 % veranschlagt.
- Beschaffenheit:
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l
biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l
- qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 31.12.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 28.09.1999.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.