



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3931

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Grimmen
Grellenberger Straße 60
18507 Grimmen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis v. 02.05.2013
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE8/13073/016/96665/062/13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 04/03
Ort: Deyelsdorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5990542 | 33357724 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einer Belebungsanlage behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge max: 100 EW
Tagesabwassermenge: 18,00 m³/d
10 % Fremdwassermenge: 1,20 m³/d
Trockenwetterabfluss: 13,00 m³/d
- | Beschaffenheit
Parameter
Überwachungswerte | Einhaltende |
|--|-------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
- abwasserabgabenrechtliche Schwellenwerte:
- | Beschaffenheit
Parameter | einhaltende Konzentration |
|--|---------------------------|
| Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff | 45 mg/l |
| Phosphor gesamt | 10 mg/l |
- Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu §3 AbwAG.

Wasserbuchblatt Nr.: 3931
Seite 1

8. Befristung: 30.09.2023

In das Wasserbuch eingetragen am 12.08.2013.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3931 Seite 2
