



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3939

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Grimmen
Grellenberger Straße 60
18507 Grimmen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 25.04.2013
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE8/13073/032/96663/061/13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 08/07
Ort: Kirch Baggendorf
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33363236 5995117
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einer Belebungsanlage behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: 100 EW
Tagesabwassermenge: 12,00 m³/d
10 % Fremdwassermenge: 1,20 m³/d
Trockenwetterabfluss: 13,20 m³/d
- | | |
|---|---------------------------------|
| Beschaffenheit: | |
| Parameter | einzuhaltender Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| abwasserabgabenrechtliche Schwellenwerte | |
| Parameter | einzuhaltende Konzentrationen |
| Stickstoff gesamt, als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff | 45 mg/l |
| Phosphor gesamt | 10 mg/l |
- Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG
- 8. Befristung:** 30.09.2023

Wasserbuchblatt Nr.: 3939
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 14.08.2013, berichtigt am 02.04.2015
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3939 Seite 2
