



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 3941

- 1. Adressat:** WEG Remise Schloss Stolpe
c/o PSC Stolpe UG
Zum Borken 2
17406 Stolpe
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.10.2012 in der Fassung
des 1. Änderungsbescheides vom 07.04.2016
erteilt durch: Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald
Aktenzeichen: 70.3/AW/KA/094/01/2012
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorflutgraben im Park
Ort: Stolpe
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33433842 5969276
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einer Festbettkläranlage behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: 110 EW
- | | |
|--|-------------------------|
| Abwassermenge gesamt: | 16,50 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss: | 16,50 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge: | 2.000 m ³ |
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltende |
| Überwachungsparameter | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe von
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 25 mg/l |
| Phosphor gesamt | 15 mg/l |
- abwasserabgabenrechtliche Schwellenwerte:
Es gelten die in der Anlage zu § 3 AbwAG angegebenen Schwellenwerte

Wasserbuchblatt Nr.: 3941
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2021

In das Wasserbuch eingetragen am 14.08.2013 , geändert am 08.06.2016.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3941 Seite 2
