



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3947

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.04.2013 (zum 01.05.213)
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74043-014-13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 11:0:10/2
Ort: Gagzow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5981744 | 2665610 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der technisch unbelüfteten Teichkläranlage behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: max. 420 EW
Abwassermenge (Fremdwasser ca. 30 %): 50,00 m³/d
Trockenwetterabfluss: 36,16 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 13.200 m³
- | Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 120 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 40 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 10 mg/l |

Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden für die Parameter CSB, Nges, und Pges. die in Kapitel I Ziffer 3.2 festgelegten Überwachungswerte zugrunde gelegt.
Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 08.10.2013.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3947 Seite 2
