



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3950

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl-Marx-Straße 7-9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 24.01.2013 (zum 01.02.2013)
in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 19.09.2019
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11.-10/10-74077-009-13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 7/19/2/B5
Ort: Harmshagen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33255724 5967069
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage behandelten Abwassers
(Kompaktkläranlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 72 EW (Ausbaugröße 125 EW) GK 1
Abwassermenge
(Fremdwasser bis zu 100 %): 16 m³/d
Trockenwetterabfluss : < 8 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: < 2.920 m³
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 09.10.2013 , geändert am 22.01.2021.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.