



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3952

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen
Karl-Marx-Straße 7 - 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.01.2013
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74026-008-13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Dorfteich Barendorf
Ort: Barendorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5974594 | 2650430 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Barendorf behandelten Abwassers (Kompaktkläranlage KEE BioDisc Typ BH)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 80 EW
Abwassermenge: 16 m³/d
Trockenwetterabfluss: < 8 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: < 2.920 m³
- | Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |

Für die Ermittlung der Schadeinheiten wird der Parameter CSB
der in Kapitel I Ziffer 3.2 festgelegte Überwachungswert
zugrunde gelegt.
Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 10.10.2013.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3952 Seite 2
