



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3953

- 1. Adressat:** Zweckverband Schweriner Umland
Sukower Straße 46
19086 Plate
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.08.2013
(zum 01.09.2013)
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74001-029-13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Aubach
Ort: Alt Meteln
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5959448 | 2655269 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage behandelten Abwassers
(SBR-Anlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 1.500 EW
Abwassermenge: 180 m³/d
Trockenwetterabfluss: 123 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 45.000 m³/d

Beschaffenheit: Parameter	einzuhaltender Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	110 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)	25 mg/l
Ammoniumstickstoff (NH4-N)	10 mg/l
Stickstoff gesamt als Summe Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges)	15 mg/l
Phosphor gesamt (Pges)	10 mg/l

Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden für die Parameter CSB, Nges, und Pges. die in Kapitel I Ziffer 3.2 festgelegten Überwachungswerte zugrunde gelegt.

In das Wasserbuch eingetragen am 21.10.2013.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3953 Seite 2
