



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 399

- 1. Adressat:** Hansestadt Stralsund
Oberbürgermeister
Alter Markt 5
18439 Stralsund
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 24.09.1992 zuletzt geändert durch
7. Änderungsbescheid vom 07.05.2008 und Schreiben vom 08.05.2009
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund
Aktenzeichen: 02/130 05 000 01/135/985/92
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Strelasund

- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Strelasund
Ort: Stadt Stralsund

| <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> | <u>Einleitstelle</u> |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 0308-112 | 6018900 6020190 | 4571920 4572260 | Kläranlage Regenentl. Ziegelgr. |

- 6. Zweck:** Beseitigung des häusl. u. gewerbl. Abwassers a. d. KA Stralsund sowie Regenentlastung "Mahnkesche Wiese"

- 7. Maß:** Einleitmenge: ab 01.01.97 bis ab Erreichen
< 6 000 kg/d BSB5 (roh) 6.000 kg/d BSB5 (roh) bis
7.200 kg/d

Qa 7.300.000 m³/a 10. 600 000 m³/a

max. Qd 40.000 m³/d 52.000 m³/d
max. Qh 3.500 m³/h 3.950 m³/h
mittl. Qd 20.000 m³/d 30.000 m³/d

Beschaffenheit:

| | ab 01.01.2008 bis < 6000 kg/d BSB5 (roh) | ab Erreichen 6.000 kg/d BSB5 (roh) bis 7.200 BSB5 (roh) |
|-------|--|--|
| CSB | 60 mg/l | 60 mg/l |
| BSB5 | 20 mg/l | 15 mg/l |
| NH4-N | 10 mg/l * | 10 mg/l * |
| Nges | 18 mg/l * | 18 mg/l * |
| Pges | 2 mg/l | 1 mg/l |

* Die Anforderung gilt bei einer Abwassertemperatur von 12°C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage

8. Befristung: 31.12.2012

In das Wasserbuch eingetragen am 29.09.1999, geändert am 16.12.2009.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.