



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 400

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband "Hagenow und Umlandgemeinden"

Bahnhofstraße 87
19230 Hagenow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.03.1996, zuletzt
geändert durch Änderungsbescheid vom 12.12.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: 0761/5936/122/96
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von anfallendem häuslichen Abwasser von maximal 1600 EGW in den Kraaker Mühlenbach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 010/Kraaker Mühlenbach
Ort: Moraas
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33253493 5925575
- 6. Zweck:** Ableiten von Abwasser nach biologischer Reinigung (belüftete Klärteichanlage) aus der Gemeinde Moraas
- 7. Maß:** Einleitmenge:
max. Schmutzwasserabfluss 77 m³/d
28.000 m³/a

Jahresschmutzwassermenge: 28.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender
Überwachungswert

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB₅) 25 mg/l
absetzbare Stoffe 0,5 mg/l
Gesamt-Stickstoff (Nanorg.ges.) 25 mg/l
Gesamt-Phosphor (Pges.) 12 mg/l

Abwasserabgaberechtlich gelten die Schwellenwerte der Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.

Wasserbuchblatt Nr.: 400
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2031

In das Wasserbuch eingetragen am 29.09.1999 , geändert am 17.12.2019.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 400 Seite 2
