



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4003

- 1. Adressat:** Gemeinde Ahrenshagen-Daskow über Amt Ribnitz-Damgarten
Eigenbetrieb Abwasser Ahrenshagen-Daskow
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.11.2013 in der Fassung der
1. Änderung vom 30.12.2014 (rückwirkend ab 01.01.2013)
erteilt durch: Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 8/13073/001/96529/154/13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben IVG
Ort: Daskow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 6012197 | 33339386 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage behandelten kommunalen Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Einwohnerwerte (EW): max. 550
Schmutzwasserzufluss (Qs): 55,00 m³/d (0,10 m³/(E x d))
Fremdwasserzufluss (QF): 16,50 m³/d bei QF = 30 %
Trockenwetterabfluss (QT): 71,50 m³/d
Einleitmenge ins Gewässer: max. 2,50 l/s
- Jahresschmutzwassermenge (JSM): 22.000 m³/a
- Beschaffenheit
Parameter: einzuhaltende
Überwachungswerte:
- | | |
|---------------------------------------|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
- Abwasserabgaberechtliche Schwellenwerte:
Parameter: einzuhaltende
Konzentration
- | | |
|----------------|---------|
| Stickstoff (N) | 70 mg/l |
|----------------|---------|

Wasserbuchblatt Nr.: 4003
Seite 1

Phosphor (P)

15 mg/l

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

8. Befristung: 31.12.2023

In das Wasserbuch eingetragen am 08.01.2014, geändert am 06.02.2015.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4003 Seite 2
