



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 4005

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und  
Abwasserbeseitigung Grimmen  
Grellenberger Straße 60  
18507 Grimmen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13.12.2013
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen  
**Aktenzeichen:** WE 8/13073/032/96667/182/13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 49  
Ort: Grammendorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
|              | 5988452         | 33360286          |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einer Belebungsanlage behandelten Abwassers  
aus den Ortsteilen Grammendorf und Deyelsdorf
- 7. Maß:** Einleitmenge: max. 400 EW
- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tagesabwassermenge    | 36,00 m <sup>3</sup> /d |
| 25 % Fremdwassermenge | 9,00 m <sup>3</sup> /d  |
| Trockenwetterabfluss  | 45,00 m <sup>3</sup> /d |
- Jahresschmutzwassermenge: 16.000 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:
- | Parameter                             | einzuhaltende<br>Überwachungswerte |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)     | 150 mg/l                           |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l                            |
- Abwasserabgaberechtliche Schwellenwerte:
- | Parameter             | einzuhaltende<br>Konzentration |
|-----------------------|--------------------------------|
| Stickstoff (N) gesamt | 60 mg/l                        |
| Phosphor (P) gesamt   | 10 mg/l                        |

Wasserbuchblatt Nr.: 4005  
Seite 1

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

**8. Befristung:** 31.12.2023

In das Wasserbuch eingetragen am 31.01.2014.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4005 Seite 2
--------------------------------------