



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 4083

- 1. Adressat:** Zweckverband KÜHLUNG
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.02.2014
erteilt durch: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg
Aktenzeichen: WE/13051004/161/379/14
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Salzhaff
Ort: Rerik
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5999900 | 33278780 |
- 6. Zweck:** Ableitung von Filtrerrückspülwasser und Niederschlagswasser aus dem WW Rerik einschließlich Wasser aus dem Behälterzulauf über DN 200
- 7. Maß:** Einleitmenge
Filtrerrückspülwasser : 1194 m³/a (15,5 m³ pro Spülung bei bis zu 77 Spülungen /Jahr)
Niederschlagswasser
einschl. Wasser: 10 l/s
- Einzuhaltende Überwachungswerte:
Abfiltrierbare Stoffe 50 mg/l
Eisen 1,5 mg/l
Mangan 0,5 mg/l
AOX 0,2 mg/l

In das Wasserbuch eingetragen am 22.05.2014.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.