



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4089

- 1. Adressat:** Biogas Neues Ufer GmbH  
Retgendorfer Str. 4  
19067 Rampe
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 11.04.2014  
**erteilt durch:** Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg  
**Aktenzeichen:** StALUWM-42-520.15.1.3.6-13076082-NWE
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Schweriner Außensee  
Ort: Rampe
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
|              | 5957140         | 33268575          |
- 6. Zweck:** Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich der Fahrsilos und den befestigten Flächen der Biogasanlage
- 7. Maß:** max. Einleitmenge: 3.150 m<sup>3</sup>/a
- | Parameter                         | einzuhaltender Überwachungswert |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l                        |
| Stickstoff, gesamt (Ngesamt)*     | 18 mg/l                         |
| Phosphor (Pgesamt)                | 2 mg/l                          |
- \* Der Überwachungswert gilt für eine Abwassertemperatur von 12°C und größer im Ablauf der Pflanzenkläranlage
- 8. Befristung:** 31.12.2027

In das Wasserbuch eingetragen am 04.06.2014.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4089 Seite 2
--------------------------------------