



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 41

- 1. Adressat:** Gemeinde Picher
über Amt Hagenow Land
Bahnhofstraße 25
19230 Hagenow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 03.04.1997, zuletzt geändert
durch 4. Änderungsbescheid vom 27.10.2017
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: 68-692.2-31/D-0872/0121-97
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser aus Gemeinden in den LV 55
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: LV 55
Ort: Picher
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33255996 5917704
- 6. Zweck:** Einleitung des in den belüfteten Abwasserteichen der Gemeinde Picher behandelten Abwassers in den LV 55
- 7. Maß:** Abwassermenge: 2,1 l/s, 7,7 m³/h, 77 m³/d
Jahresschmutzwassermenge 28.000 m³/a
Beschaffenheit:

Parameter	einzuhaltender Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	110 mg/l
Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5)	25 mg/l
Gesamt-Stickstoff (Nanorg. ges.)	80 mg/l
Gesamt-Phosphor (Pges.)	15 mg/l

Abgaberechtlich gelten die Schwellenwerte der Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.
- 8. Befristung:** 31.12.2032

In das Wasserbuch eingetragen am 04.05.1998 , geändert am 04.05.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 41 Seite 2
