



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4181

**1. Adressat:** Stadt Loitz

Lange Straße 83  
17121 Loitz

**2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 11.08.2011

**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Demmin  
**Aktenzeichen:** KAZ-52049-002-11

**3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung

**4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer

**5. Örtliche Lage:** Gewässer: Mühlengraben  
Ort: Loitz

<u>Karte</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Rechtswert</u>
	5983766	4576492

**6. Zweck:** Beseitigung des in der zentralen Abwasserbehandlungsanlage gereinigten Schmutzwassers

**7. Maß:**

Einleitmenge:		ab 01.01.2011
Abwassermenge	mittel	51,0 m <sup>3</sup> /h
Trockenwetterabfluss	mittel	411,0 m <sup>3</sup> /d
Jahresschmutzwassermenge		160.000 m <sup>3</sup> /a

Beschaffenheit:	
Parameter	einzuhaltender Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	60 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)	20 mg/l
Ammonium (NH <sub>4</sub> -N)	10 mg/l

Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden die festgesetzte Jahres-  
schmutzwassermenge sowie die festgelegten Überwachungswerte  
zugrunde gelegt.

Abgaberechtlich zusätzlich relevant sind folgende Überwachungswerte:

Parameter	Überwachungswert
Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff	20,0 mg/l
Phosphor gesamt (Pges)	8,0 mg/l

sowie die weiteren Schwellenwerte der Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 10.12.2014.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.