



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4185

- 1. Adressat:** Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband
Güstrow-Bützow-Sternberg
Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.01.2013
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
Aktenzeichen: 68.20/44/10.1/401/13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Göwe
Ort: Wendorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5948671 | 4477605 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der SBR-Kläranlage behandelten Abwassers
aus dem westlichen Teil der Ortslage Wendorf
- 7. Maß:** Einleitmenge: 70 EGW
Abwassermenge max. Qd = 8,4 m³/d
max. Qa = 3.100 m³/a
- Jahresschmutzwassermenge Qa = 3.100 m³/a
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | < 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | < 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt (Nges) | < 40 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | < 10 mg/l |
| pH-Wert | 6,5 - 8,0 |
- Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden die festgesetzte Jahres-
schmutzwassermenge sowie die festgelegten Überwachungswerte
CSB, BSB5, Nges und Pges zugrunde gelegt.

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der weiteren Parameter der Anlage zu § 3 AbwaG.

8. Befristung: 31.12.2028

In das Wasserbuch eingetragen am 05.01.2015.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4185 Seite 2
