



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4186

- 1. Adressat:** MALTEUROP DEUTSCHLAND GmbH
Mälzereistraße 1
18147 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.08.2014 (rückwirkend ab 01.01.2013)
erteilt durch: Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock
Aktenzeichen: WE/27/2014
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Swinskuhlengraben
Ort: Rostock
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 6004325 | 33312491 |
- 6. Zweck:** Beseitigung von biologisch gereinigtem industriellem Abwasser aus der betriebseigenen Kläranlage
- 7. Maß:** Einleitmenge: 9 l/s
32 m³/h
770 m³/d
Abwassermenge 185.000 m³/a
- | Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l |
| Stickstoff anorg. gesamt | 10 mg/l |
| Phosphor | 1,5 mg/l |
| PH-Wert | 6,5 - 8,5 |

Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden die festgesetzte Jahres-
schmutzwassermenge sowie die festgelegten Überwachungswerte
zugrunde gelegt.

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der weiteren Parameter der Anlage zu § 3 AbwaG.

In das Wasserbuch eingetragen am 05.01.2015.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4186 Seite 2
