



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4190

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen
Karl-Marx-Straße 7 - 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.10.2014
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74071-073-14
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorfluter 7/B17/B1
Ort: Schildberg
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5966910 | 33250271 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: 60 EW
Abwassermenge 16 m³/d
Trockenwetterabfluss < 8m³/d
Jahresschmutzwassermenge < 2920 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l
- Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden die festgesetzte Jahresschmutzwassermenge sowie der festgelegte Überwachungswert des Parameters CSB zugrunde gelegt.
- Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der weiteren Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.

In das Wasserbuch eingetragen am 12.01.2015.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4190 Seite 2
