



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4195

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.04.2014
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74004-027-14
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 10/10
Ort: Goldebee
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5978127 | 33277829 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der unbelüfteten Teichkläranlage Goldebee behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Angeschlossene Einwohner: max. 210 EW
Abwassermenge (Fremdwasser 30 %): 24 m³/d
Trockenwetterabfluss: 18 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 6.468 m³
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|--|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 120 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe | |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 40 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 10 mg/l |
- Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden die festgesetzte Jahresschmutzwassermenge sowie die festgelegten Überwachungswerte der Parameter CSB, Nges. und Pges. zugrunde gelegt.

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der weiteren Parameter der Anlage zu § 3 AbwaG.

In das Wasserbuch eingetragen am 21.01.2015.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4195 Seite 2
