



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4256

- 1. Adressat:** Wasser- und Abwasserverband
Ueckermünde
Gumnitz 1a
17367 Eggesin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 17.09.2013
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald
Aktenzeichen: 0253/13/FDU-WA
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben Nr. 21/4/7
Ort: Ferdinandshof
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33426869 5945755
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einem Belebungsbecken behandelten
Abwassers - KA Ferdinandshof
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Jahresschmutzwassermenge 90.000 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender
Überwachungswert
- | | |
|---------------------------------------|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l |
- Abgaberechtlich gelten die Schwellenwerte der Parameter der Anlage
zu § 3 AbwAG.
- 8. Befristung:** 31.12.2028

In das Wasserbuch eingetragen am 01.04.2015.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4256 Seite 2
