



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4393

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"
Zum Achterwasser 6
17559 Ückeritz
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.04.2015
(rückwirkend zum 01.01.2015)
erteilt durch: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern
Aktenzeichen: 2014/371/9697/E8
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Achterwasser
Ort: Pudagla
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33437071 5979307
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Pudagla
mechanisch-biologisch geklärten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmengen:
max. 2600 EW
- | | rückwirkend ab | ab | ab |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 01.01. - 30.06.2015 | 01.07. - 31.12.2015 | 01.01.2016 |
| max. Einleitmenge: | 215 m ³ /h | 215 m ³ /h | 215 m ³ /h |
| max. Trockenwetterabfluss: | 220 m ³ /d | 300 m ³ /d | 430 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge: | 20.000 m ³ /a | 31.000 m ³ /a | 58.000 m ³ /a |
- Beschaffenheit: Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110 mg/l
biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 25 mg/l
Stickstoff, gesamt, anorganisch (Nges., anorg.) 18 mg/l
Phosphor, gesamt (Pges.) 5 mg/l
- Abgaberechtlich zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.
- 8. Befristung:** 31.12.2035

In das Wasserbuch eingetragen am 14.01.2016.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.