



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4394

- 1. Adressat:** Stadt Tribsees
über Amt Recknitz - Trebeltal
Karl-Marx-Straße 18
18465 Tribsees
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13.10.2014
rückwirkend zum 01.01.2013
erteilt durch: Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 8/13073/093/96665/137/14
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Trebel
Ort: Tribsees
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33352833 5996577
- 6. Zweck:** Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Tribsees
- 7. Maß:** Menge:
Einwohnerwerte: 2.200 EW
Tagesabwassermenge 528,00 m³/d
25% Fremdwassermenge 11,32 m³/h
Trockenwetterabfluss 44,00 m³/h
Jahresschmutzwassermenge 130.000 m³/a
- | Beschaffenheit: | Überwachungswert |
|--|------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 80 mg/l |
| biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 25 mg/l |
| Stickstoff, gesamt, anorganisch (Nges., anorg.) | 18 mg/l |
| Phosphor, gesamt (Pges.) | 2 mg/l |
- Abgaberechtlich zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.
- 8. Befristung:** 30.10.2024

In das Wasserbuch eingetragen am 14.01.2016.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.