



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4401

- 1. Adressat:** SSP Deutschland GmbH  
Raststätte Recknitz Niederung West  
An der BAB 19  
18276 Spoitendorf
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.11.2015
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Rostock (seit 04.09.2011)  
**Aktenzeichen:** A/72079/053/15
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 04.30.01  
Ort: Spoitendorf  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*
- | <u>Rechtswert</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Brunnen</u> |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 33321280          | 5969382         |                |
- 6. Zweck:** Beseitigung des Abwasser nach Behandlung in einer mechanisch-biologischen Abwasserreinigungsanlage
- 7. Maß:** Kapazität: 635 EW  
Abfluss bei Trockenwetter: Qd max: 68 m<sup>3</sup>/d  
Abfluss bei Regenwetter: Qd max.:88,4 m<sup>3</sup>/d (plus 30%)
- | Parameter | Überwachungswerte: |
|-----------|--------------------|
| CSB:      | 150 mg/l           |
| BSB5      | 40 mg/l            |

In das Wasserbuch eingetragen am 28.01.2016.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.