



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 4409

- 1. Adressat:** Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband
Güstrow-Bützow-Sternberg
Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.11.2015
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Rostock (seit 04.09.2011)
Aktenzeichen: A/72067/057/15
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben G9644.081014
Ort: Lohmen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33308836 5951242
- 6. Zweck:** Beseitigung von Abwasser über die Abwasserreinigungsanlage Lohmen
in die örtliche Vorflut
- 7. Maß:** Kapazität: 2250 EW
Abfluss bei Trockenwetter: Qd max: 405 m³/d (einschließl. 20% Fremdwasser)
Abfluss bei Regenwetter: Qd max.:500 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 32.000 m³/a
- Anforderungen an die Einleitung
- | Parameter | Überwachungswert |
|-----------------|------------------|
| CSB | 90 mg/l |
| BSB5 | 20 mg/l |
| P gesamt | 2 mg/l |
| N anorg. gesamt | 18 mg/l |
| NH4-N | 10 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 05.02.2016 , berichtigt am 22.06.2016.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4409 Seite 2
