



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4411

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz
Gasstraße 26
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** wasserrechtliche Erlaubnis vom 21.11.2013
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Rostock (seit 04.09.2011)
Aktenzeichen: A/72082/237/13
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben L033
Ort: Neu Heinde
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33333226 5974225
- 6. Zweck:** Einleitung von biologisch gereinigtem Abwasser der Kläranlage
Neu Heinde in die örtliche Vorflut
- 7. Maß:** Abwassermenge: 90 EW
Qd max (einschließlich 25% Fremdwasser) 11,25 m³/d
Qa max (einschließlich 25% Fremdwasser) 4100 m³/a
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Anforderungen: | einzuhaltender Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2028

In das Wasserbuch eingetragen am 15.02.2016.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.