



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4425

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen
Karl-Marx-Straße 7-9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.01.2015
(zum 01.04.2015)
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74026-007-15
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: LV 7/11/B6
Ort: Hamberge
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33252582 5976312
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage Hamberge
behandelten Abwassers
- 7. Maß:**
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Angeschlossene Einwohner: | 150 EW |
| Abwassermenge (Fremdwasser ca. 40%) | 30 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss: | 15 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 5.475 m ³ /a |
-
- | Beschaffenheit: | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Parameter | einzuhold. Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| biochem. Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt (Nges) | 50 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 15 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 18.02.2016.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.