



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4440

- 1. Adressat:** WasserZweckVerband
Malchin-Stavenhagen
Schultetusstraße 56
17153 Stavenhagen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 18.06.2013
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
Aktenzeichen: 662/KA/71070/2/2013
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Z 150 - Zuckergraben
Ort: Stavenhagen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33362858 5952550
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der zentralen Abwasserbehandlungsanlage
Stavenhagen gereinigten Schmutzwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: GK 5
- ab 01.01.2013
- | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|
| Abwassermenge | mittel | 300 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluß | mittel | 250 m ³ /h |
| | mittel | 5.500 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge: | | 1.700.000 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
Parameter
- | | |
|--|------------------------------------|
| | einzuhaltender
Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 60 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 15 mg/l |
| Ammonium-Stickstoff (NH ₄ N) | 10 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe von
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 18 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges.) | 1 mg/l |

Wasserbuchblatt Nr.: 4440
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 14.06.2016
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4440 Seite 2
